

Superficie Ampliamento
Locale Tecnico Esistente

9,52

Filtro Danubio 1600 C.P.A. s.r.l.

2,08

4,00

5,00

Locale chimico
con aerazione
diretta

Aspirazione
Vasca di Compenso

Mandate Vasca
Ludica

Scarico
Vasca di Compenso

Pompa GHISA CFRP

Pompa GHISA CFRP

Scarico
Vasca di Compenso

2,18

1,50

Aspirazione
Prese Spazzola

Aspirazione
Pozzetto di Fondo

Aspirazione
Prese Spazzola

Aspirazione
Pozzetto di Fondo

Mandate Vasca
Semi Olimpionica

LEGENDA

	Linea idrica di mandata
	Linea idrica d'aspirazione
	Linea idrica di scarico
	Valvola a Sirena
	Valvola a Farfalla
	Valvola di Ritegno

1 Planimetria Generale Impianti
Scala: 1:50

Locale Tecnico

2,56

2,10

Scarico in Rete

Scarico in Rete

Filtro Danubio 1600 C.P.A. s.r.l.

Locale chimico
con aerazione
diretta

Alle mandate Alle pompe Alle mandate Alle pompe

Ai filtri

Ai filtri

Ai filtri

Ai filtri

2 Sezione A - A'
Scala: 1:50

Aspirazione
Pozzetto Fondo

Aspirazione
Prese Spazzola

Aspirazione
Vasca Compenso

Aspirazione
Pozzetto Fondo

Aspirazione
Prese Spazzola

Aspirazione
Vasca Compenso

Scarico
Vasca di Compenso

Scarico
Vasca di Compenso

Pompa GHISA CFRP

3 Sezione B - B'
Scala: 1:50

PROPOSTA IMPIANTO DI PISCINA PUBBLICA SCHEMA GENERALE D'IMPIANTO

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

00
dis. n°
scala
1/50

00	15/02/2011	Uff. Tec.	M.C.	1 di 1	10-0000	A3	cpasri_imp_pub_n_5_rev00
rev.	data emiss.	redazione	approvazione	foglio	cod.id.unico	formato	file

C.P.A. Srl - Borgata Molino, 30 - 12060 Verduno (CN) - Italy
Tel. +39.0172.470429 - Fax +39.0172.470900
email : cpa@cpa-piscine.it

